

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-028

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

1、升压站各设备已带电, 目前未见派专人驻站所值守, 容易造成安全隐患, 现要求你们尽快派专人值守。

2、馈线柜、低压进线柜门在没有使用钥匙借助其他工具强行打开, 至使锁损坏, 要求更换门锁, 见下图。



限 1 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2024/01/15

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。