

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-041

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝光伏区材料堆放安全事宜

内容: 4月6日监理工程师对阳朝区材料堆场巡查发现, 部分斜撑被埋和檩条堆码超高的安全隐患, 为了确保施工现场安全, 材料堆放必须符合相关安全文明施工管理规定, 现通知你单位将现场材料进行整理归拢, 排除一切安全隐患。



请贵司接到通知后 2 天内整改回复, 谢谢配合!

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期: 2022.04.06

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。