

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-042

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝光伏区桩基浇筑质量事宜

内容: 4月5日监理工程师对27区桩基浇筑检查发现, 现场部分桩基内、外标高与设计标高不符等质量问题, 为了确保后续支架、组件能够顺利安装, 现通知你单位将现场已浇筑的桩基进行自检, 对问题桩基逐一进行整改, 整改后报监理 (业主) 项目部复查。



请贵司接到通知后 2 天内整改回复, 谢谢配合!

项目监理机构 (章): 
专业监理工程师: 王孝金
总监理工程师: 南林
日期: 2024.04.06

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。