

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-045

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

主题: 关于西沟光伏区组件接地小黄线随意搭接乱像相关事宜

内容: 4月7日监理人员巡视发现相关区域组件接地小黄线敷设不符合规范要求。

且以上问题曾多次告知拒不整改!



请贵单位在收到本通知后立即进行全面整改, 限 3 日内将整改结果书面回复我方。希望贵单位能够积极配合。

项目监理机构 (章): 
专业监理工程师: 王春金
总监理工程师: 高文松
日 期: 2024.04.07

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。