

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-047

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)
主题: 关于东郑光伏场区巡视检查发现以下需要消缺项:
整改内容:

	
1、交流电缆铠装层不平齐	2、未使用项目部指定工具制作 MC4 接头
	
3、交流电缆相序混乱	4、逆变器安装位置过高与组件紧贴

所有光伏场区按照上述问题自检, 立即消缺整改。
请贵司在收到本通知后立即进行整改, 限 2 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章): 
专业监理工程师: 高文松
总监理工程师: 高文松
日期: 2024.04.08

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。