

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目  
监理工程师通知单

编号：ZHJL-JLTZ-PL-095

致：上海电力安装第一工程有限公司（总包单位）

抄送：平陆上电万坤新能源有限公司（业主单位）

主题：关于阳朝光伏场区电缆桥架支架防腐事宜

内容：7月11日业主、总包、监理对阳朝27区电气安装质量检查，现场发现该区电缆桥架支架所有切割、焊接面未做防腐处理，现要求贵司对该区所有电缆桥架支架安装前按照相关防腐要求进行防腐处理后再进行安装，并自查自纠举一反三，确保施工质量。



请贵司接到此通知后立即进行整改，限3日内将整改结果书面回复我方。

注：阳朝所有光伏场区自查自纠，电缆桥架支架安装前按照相关防腐要求进行防腐处理后再进行安装。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

总监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式2份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。