

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-097

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝区围栏材料质量事宜

内容: 7月13日总包、监理在阳朝24区现场巡查发现, 该区围栏立柱镀锌层、焊接点防腐等均不符合要求, 现要求贵司对该区所有不合格的围栏立柱立即清场更换, 确保工程质量。



请贵司接到通知后按照相关要求整改, 并在 3 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:

2019.7.13

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。