

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-098

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 25-27 区桥架支架质量事宜

内容: 7 月 13 日监理工程师在阳朝 26 区电气施工现场巡查发现, 该区部分桥架支架材料未按照 ZHJL-JLTZ-PL-095 监理通知单要求进行防腐整改, 现根据业主项目部要求对该区所有不合格桥架支架立即清场更换, 确保工程质量。



请贵司接到通知后按照相关要求立即进行整改, 并在 3 日内将整改结果书面回复我方。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。