

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-054

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-054 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现对铁塔防盗螺栓紧固到位，并对电缆冷缩护套管清理表面附着物后使用同色绝缘防水胶带进行缠绕，确保无松散，做好安全措施在现场安全员监护下施工。

现报上，请予以复查。

现场整改照片见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 05 月 15 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 04 月 15 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

整改照片：

