

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-068

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-068 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

西沟光伏区支架檩条安装混乱不符合图纸要求，我方已进行整改，按图纸要求施工。

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024年5月17日

检查结果：

整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024年05月17日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1



拆除装错檩条



调整位置进行安装