

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-084

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-084 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位 (章)

项目经理：

日期：2024 年 06 月 25 日



检查结果：

整改完成

监理单位 (章)

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 06 月 25 日



本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

存在问题	整改情况	整改照片
<p>断路器基础、支柱绝缘子基础及正在进行钢筋绑扎作业的其他所有设备基础均不符合图纸设计要求。</p>	<p>已重新出图，整改</p>	
		