

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-158

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-158 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容 11 月 24 日监理工程师在阳朝 2 区现场巡查发现问题，我方已进行整改。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 11 月 26 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师


总监理工程师：

日期：2024 年 11 月 26 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



1 桩孔深度已调整



2 环网接地沟达到深度



3 支架角度达到 25 度



4 箱变基础四周已设置安全围栏