

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-151

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-151 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容 11 月 8 日监理工程师对阳朝 2 现场支架、组件安装巡查，发现支架、组件安装发现问题，我方已进行整改。

详细内容见附件

施工单位（章）
项目经理：
日期：2024 年 11 月 10 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：2024 年 11 月 10 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



1 支架达到 25 度



2 组件达到 25 度



3 组件到地面 500CM 已调整