

监理工程师通知单

项目名称:平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号:ZHJL-JLTZ-PL-087

致: 上海电力安装第一工程有限公司 (总包单位)

抄送: 平陆上电万坤新能源有限公司 (业主单位)

主题: 关于阳朝 25-27 区 3*240 电缆破损更换事宜

内容: 6 月 27 日监理、总包项目部对阳朝 25-27 区电缆敷设进行检查, 现场发现该区域部分 3*240 电缆由于施工不当保护措施不到位等原因, 导致部分电缆破损, 存在严重的安全隐患; 现通知贵司立即对现场破损电缆进行更换, 并对该区电缆全部自查自检举一反三, 发现破损立即更换。



请贵司接到此通知后 3 日内将整改结果回复项目部复查。

项目监理单位 (章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。