

# 监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-005

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于组件安装完成并网前存在的问题事宜

内容：10月07日业主、监理、总包对东庄村并网前检查过程中，发现你单位已完成的组件部位，存在防水胶未打严密、组件与组件之间表面残留胶未清理、不平整及锯齿现象等问题，现要求你单位对已存在的问题严格按照设计图纸要求进行整改，在并网前报我监理部复查，复查合格后方可进行并网。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：陈渝

日期：2023年10月07日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。