

监 理 通 知 单

工程名称： 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-TZD-086

致：通号工程局集团城建工程有限公司项目部

主题：关于尖草坪区赵家山现场质量事宜

内容：2024年11月16日监理在赵家山巡检期间，发现严重问题。一期19#大棚组件存在严重错位，此情况严重违背工程施工规范与质量要求。同时，二期完成的JP柜电缆套管未进行防火封堵，这一疏漏带来极大安全隐患。

现责令你单位及施工队伍负责人务必高度重视。即刻组织人员针对上述问题展开整改工作。务必加快速度，于2024年11月18日前，将整改情况以书面报告形式反馈至我单位。报告内容需涵盖问题整改情况、整改措施以及整改结果等详细信息，不得延误。

附图片：



项目监理单位（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日

期：2024. 11. 16

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。