

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-008

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经监理项目部现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，清徐县西谷乡西罗白村 4 户支架安装抽查验收 2 户存在以下问题：

- 1、拉筋未满焊，制作工艺较差；东面墙一道拉筋缺失；
- 2、部分焊接点未防腐、无底漆、防腐长度不足；

以上问题要求你部 24 小时内整改完成，待完成后及时进行报验、复查，并进行书面回复，否则将进行经济考核；

附照片

项目监理部 (章)：

总/ 专业监理工程师：

日

期：



