

监理工程师通知单

工程名称：太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-010

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：大棚桩基试验检测事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，小店区王吴、侯家寨大棚桩基施工已完成 20%左右，为了工程进度计划顺利实施，要求你单位组织第三方试验单位对桩基进行抗压、抗拔、侧拉试验。

以上问题，限 7 个工作日试验完成并将试验报告上报我监理项目部。要求总包单位严格质量管理，按照图纸设计要求进行试验，以确保工程质量，否则出现一切责任由总包单位自负。

项目监理部 (章)：总/ 专业监理工程师：日 期： 2023、11、08

