

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-TZD-017

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于你单位广立工商业工程加固存在的质量问题事宜

内容：12月15日上午9:00点左右，监理人员在广立工商业现场巡查过程中,发现你单位22#厂房加固所用的檩条连接板没有按照设计要求进行加工，孔距及规格B尺寸不符合设计要求，未按设计图纸要求及相关规范进行施工，影响后续施工质量要求。

现要求你单位对已存在的问题严格按照设计图纸要求进行整改，拿出整改措施尽快进行整改，并报我监理部复查。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日 期： 2023 年 12 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。