

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-016

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目，北录树大棚支架立柱底座钢板焊接焊缝高度不符合设计要求，未进行双面焊接，造成支架安装后被大风吹倒问题。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求施工，并对小店王吴 1300 亩、300 亩及侯家寨大棚加强自检，若再次发现此类问题将进行经济考核；总包单位加以重视质量，加强质量管控，否则出现一切后果由总包单位自负；

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2023、12、15

