

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-026

至：通号工程局集团建设工程有限公司施工项目部

事由：关于小店区侯家寨大棚工程质量事宜

通知内容：

2023 年 12 月 27 日经监理人员对侯家寨大棚巡视检查发现支架焊接存在以下问题：

- 1、支架焊接加工有气眼、灼伤材料问题；
- 2、立柱与底板加劲板使用废旧材料加工制作，不符合设计规范要求；
- 3、支架焊接、安装施工未放线测量。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求自检，加强质量管理及技术交底，若再次发现此类问题将进行经济考核。总包单位加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部(章)：

总/专业监理工程师

日

期：2023、12、27



支架焊接加工有气眼、灼伤材料问题



立柱与底板加劲板使用废旧材料加工制作, 不符合设计规范要求

