

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-036

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于你单位鸿汇通工商业施工中存在的质量问题事宜

通知内容：

2024 年 03 月 06 日经监理人员对小店区鸿汇通工商业现场巡检发现你单位 3# 厂房组件安装存在以下问题：

- 1、组件安装不符合图纸设计要求；
- 2、南面第三阵列组件安装平整度不符合规范要求；
- 3、现场总包质量管理人员质量监督检查不到位；
- 4、辅材未进行报验。

为保证施工质量，我监理部要求你单位针对以上问题，严格按照图纸设计及规范要求
进行整改消缺，总包单位需加以重视质量，加强管理、管控力度，以上问题要求总包单位
五天内进行整改闭环，否则将按照施工质量要求进行经济考核，且出现的一切后果由总包
单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师

日

期 2024、03、06

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

