

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-037

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程安全、质量问题事宜

通知内容：

2024 年 03 月 16 日经监理人员对小店区王吴铁路东大棚现场进行巡检发现以下问题：

- 1、支架斜撑安装不符合图纸设计要求；
- 2、部分施工人员未佩戴安全帽、安全带；
- 3、现场总包安全、质量管理人员监督检查不到位。

以上问题，限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求整改自检，加强安全、质量管理及管控力度，若再次发现此类问题将进行经济考核。总包单位加以重视安全、质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片


项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日


期：2024.03.17

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



施工记录

天气: 浮尘 17°C 东北风≤3级 湿度 27%
经度: 112.4507550
纬度: 37.6059916
地址: 太原市小店区 021 乡道 59 号在龙家营小学附近
工程名称: 山西太原市清徐区小店区尖草坪区 40 万千瓦屋顶
分布式光伏发电项目
时间: 2024-03-16 13:08:32



施工记录

天气: 浮尘 17°C 东北风≤3级 湿度 27%
经度: 112.4506399
纬度: 37.6060166
地址: 太原市小店区 021 乡道在龙家营小学附近
工程名称: 山西太原市清徐区小店区尖草坪区 40 万千瓦屋顶
分布式光伏发电项目
时间: 2024-03-16 13:08:19