

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-038

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量问题事宜

通知内容：

2024 年 03 月 17 日经监理人员对小店区王吴铁路西大棚现场进行巡检发现以下问题：

- 1、电缆穿管焊接不符合规范要求，管口需做坡口重新焊接；
- 2、接地扁钢埋深不符合图纸设计要求；
- 3、电缆终端制作未使用热缩管不符合规范要求。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求整改，加强质量管理及管控力度，若再次发现此类问题将进行经济考核。总包单位加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024.03.17

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

