

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-039

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于工程安全、质量问题事宜
通知内容： 2024 年 03 月 28 日经监理人员对小店区马练营小区现场进行巡检发现以下问题： 1、支架焊接施工存在点焊、漏焊、过焊等质量问题； 2、现场少数施工人员未佩戴安全帽； 3、现场未见管理人员。 以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求整改，加强安全、质量管理及管控力度，若再次发现此类问题将进行经济考核。总包单位加以重视安全、质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。 附照片 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： <u>3/2/5</u> 日 期： <u>2024.3.27</u>

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



施工记录

天气: 扬沙 19°C 西北风4级 湿度12%
经纬度: 112.6034783
地址: 太原市小店区马练营路43号在马练营小区附近
工程名称: 山西太原市清徐区小店区尖草坪区40万千瓦屋顶
分布式光伏发电项目
时间: 2024-03-28 15:26:31



施工记录

天气: 扬沙 19°C 西北风4级 湿度12%
经纬度: 112.6034900
地址: 太原市小店区马练营路43号在马练营小区附近
工程名称: 山西太原市清徐区小店区尖草坪区40万千瓦屋顶
分布式光伏发电项目
时间: 2024-03-28 15:26:24



施工记录

天气: 扬沙 19°C 西北风4级 湿度12%
经纬度: 112.6035733
地址: 太原市小店区马练营路43号在马练营小区附近
工程名称: 山西太原市清徐区小店区尖草坪区40万千瓦屋顶
分布式光伏发电项目
时间: 2024-03-28 15:23:57