

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-045

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量问题事宜

通知内容：

2024 年 04 月 24 日经监理人员对小店区王吴铁路西大棚接地环网施工进行检查，发现以下问题：

1、个别处接地扁铁搭接面积不够，焊接存在点焊、未满焊、未按要求焊接的现象，不符合设计及规范要求；

2、个别处接地扁铁黄绿色标漆涂刷不到位、不规范，接地扁铁未固定。

以上问题，要求总包单位立即整改并报我监理项目部复查，严格按照图纸设计要求进行施工，加强质量自检，严禁以后出现类似问题，否则将进行经济考核。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024.04.24

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

