监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-047

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量问题事宜

通知内容：

2024 年 05 月 02 日经监理人员对清徐县闫家营二期大棚进行巡视，发现支架柱头焊接存在防腐无底漆、防腐漏刷、焊渣未清理等问题。

以上问题，限 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照图纸设计及规范要求进行自检，加强质量管理及技术交底，总包单位需加以重视质量，加强管理、检查力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日　　期：2024.05.02

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。


扫码导航
上海电力
山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目.....
施工区域：清徐县闫家营
施工内容：支架安装
拍摄时间：2024.05.01 17:17
天　　气：晴 22°C
地　　点：清徐县·迎宾路
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司
今日水印相机 真实时间
防伪 K4WPMXBKB4W11L

扫码导航
上海电力
山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目.....
施工区域：清徐县闫家营
施工内容：支架安装
拍摄时间：2024.05.01 17:15
天　　气：晴 22°C
地　　点：清徐县·山西华普骨科医院门急诊
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司
今日水印相机 真实时间
防伪 C2DYW2MWKP3YCA