

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-048

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于施工安全、质量事宜。

内容：2024 年 05 月 02 日监理人员对尖草坪区赵家山一期大棚巡视过程中发现，

- 1、临时发电机未做接地，存在安全隐患并违反了临时用电安全施工规定；
- 2、支架柱头焊接存在防腐无底漆、防腐漏刷、焊渣未清理等问题。

以上问题，限 2 个工作日内整改完成并报我监理项目部复查。要求总包单位严格按照临时用电方案以及施工方案、图纸设计及规范要求整改、自检，加强质量管理及技术交底，若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2024 年 05 月 02 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附图:

