

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-051

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于工程安全问题事宜
通知内容： 2024 年 05 月 13 日经监理人员对清徐县北录树三期华晋检测站工商业 9 号厂房现场进行巡检，发现以下问题： 1、施工人员随意踩踏组件，可能对组件造成隐裂。 2、个别施工人员未佩戴安全帽、安全带、在屋面上抽烟。 3、安全防护围栏、水平生命线未安装，存在较大安全隐患。 以上问题之前已与施工单位多次提及，至今仍屡教不改。现要求总包单位接到通知后立即采取以下措施： 1、对于违规行为立即纠正，并对相关责任人进行处罚； 2、对所有施工人员进行再次安全教育培训，强调施工纪律和安全规范； 3、加强对施工现场的监管力度，确保所有施工人员严格遵守安全操作规程； 4、加强日常巡查，防止类似事件的再次发生。 请总包单位对此事予以高度重视，并限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查，加强安全管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。 附照片
项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：王振东 日 期：2024.5.13

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

