

## 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-052

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

2024 年 06 月 08 日经监理人员对清徐县闫家营二期大棚外线现场进行巡检，发现存在已竖立 4 根电线杆，未使用电线杆底座问题，现场已口头提出使用电线杆底座。现要求总包单位接到通知后立即采取措施，把已竖立电线杆更换上电线杆底座。

请总包单位对此事予以高度重视，并限 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查隐蔽工程验收，加强质量管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2024 年 06 月 08 日

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



导航/验真



山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

施工单位: 山西信越不锈钢有限公司  
监理单位: 山西信越不锈钢有限公司  
拍摄时间: 2024-05-08 (6:26:51)  
地址: 山西省太原市小店区信越不锈钢有限公司  
施工单位: 山西信越不锈钢有限公司  
监理单位: 山西信越不锈钢有限公司

今日水印  
相机真实时间  
#124NRRAA9NPL3WSX