

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-063

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

2024 年 09 月 01 日经监理人员对你单位施工的清徐县晋丰庄园大棚现场巡检发现组件安装存在以下问题：

- 1、组件安装使用的结构胶品牌不符合要求；
- 2、组件安装不平直，十字花错位。

以上问题，要求总包单位立即更换结构胶品牌，并限期 3 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。同时加强质量管理、检查力度及技术交底，否则出现一切后果由总包单位自负。

附问题照片

项目监理部（章）：
总/专业监理工程师：
日 期：2024 年 09 月 01 日



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



导航/验真



山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐
区100万千瓦屋顶分布式光伏发电项
目

施工区域: 晋丰庄园

施工内容: 光伏安装

拍摄时间: 2024.09.01 09:41

天气:

建设单位: 山西上电启睿新能源有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 通号工程局集团城建工程有限公司

今日水印
相机 真实时间

水印 CCPR3KEWNG94ZP