

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-064

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于王吴铁路东 35KV 开关站工程质量事宜
通知内容： 2024 年 09 月 01 日经监理人员对你单位施工的王吴铁路东 35KV 开关站 SVG 和避雷针基础钢筋、模板安装检查发现有个别处钢筋未绑扎、钢筋紧靠模板、保护层预留不规范等问题。现要求总包单位立即整改并报我监理项目部复查。同时加强质量管理及技术交底，否则出现一切后果由总包单位自负。 附问题照片 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：张金才 日 期：2024.09.01

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

