

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-065

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于清徐县王答种植大棚工程质量事宜

通知内容：

2024 年 09 月 12 日经监理人员对你单位施工的清徐县王答种植大棚现场巡检发现支架立柱柱头焊接未满焊、焊渣未清理干净等问题，给予经济考核 2000 元。现要求总包单位接到通知后限期 2 个工作日整改完成并报我监理项目部复查，否则将进行加倍经济考核。同时要求现场质量管理人员加强质量管理及技术交底，否则出现一切后果由总包单位自负。

附问题照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2024.09.12



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



