

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-071

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于铁路东 35KV 开关站工程质量事宜
通知内容： 2024 年 10 月 04 日经监理人员对你单位施工的铁路东 35KV 开关站主变油池基础施工检查发现个别处有涨模、个别处墙体顺直度较差等问题。现要求总包单位立即整改并报我监理项目部复查。同时加强质量管理及技术交底，否则出现一切后果由总包单位自负。 附问题照片 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：孔令才 日 期：2024.10.04

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

