

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-075

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

2024 年 10 月 21 日经监理人员对你单位施工的恒通一期、二期大棚现场巡检发现存在以下问题：

- 1、直流侧施工电缆敷设时穿管未使用金属软管，不符合设计要求。
- 2、支架焊接未满焊、未使用垫片。
- 3、桁架立柱焊接移位严重。
- 4、桩基施工不垂直、未向监理项目部报验直接进行桁架安装。

现要求施工单位立即进行整改，待完成并报我监理项目部进行复查，加强现场质量管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2024年10月21



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

