

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-076

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程安全问题事宜

通知内容：

2024 年 10 月 21 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目现场巡检发现问题：

1、王答种植大棚现场个别施工人员高空作业时未佩戴安全带，严重违反安全生产管理保证措施规定。

2、恒通二期大棚桩基施工未使用安全链条。

以上问题之前已与施工单位多次提及，至今仍屡教不改。现要求总包单位接到通知后立即采取以下措施：

- 对于违规行为立即纠正，并对相关责任人进行处罚；
- 对所有施工人员进行再次安全教育培训，强调施工纪律和安全规范；
- 加强对施工现场的监管力度，确保所有施工人员严格遵守安全操作规程；

请总包单位对此事予以高度重视，并限 1 个工作日整改完成并报我监理项目部复查，加强安全管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2024.10.21



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

