

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-077

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程安全问题事宜

通知内容：

2024 年 10 月 22 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目现场安全检查发现以下问题：

- 1、各施工作业面（杨李青、南郜）高压线施工区域未配备专职安全员在场进行监护。
- 2、各施工作业面（杨李青、南郜）配备灭火器不足。

以上问题之前已与施工单位多次提及，至今仍屡教不改。现要求总包单位接到通知后立即采取以下措施：

- 1、对于违规行为立即纠正，若再次发现此类问题将进行经济处罚；
- 2、加强对施工现场的监管力度，确保所有施工人员严格遵守安全操作规程；

请总包单位对此事予以高度重视，并限 1 个工作日整改完成并报我监理项目部复查，加强安全管控力度，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024.10.22



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。