

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-082

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于龙家营大棚工程质量事宜

通知内容：

2024 年 11 月 09 日经监理人员对你单位施工的龙家营大棚 3#地块现场巡检发现存在私自更改支架立柱结构问题。

现要求施工单位立即停止支架组装施工，对其存在的问题的支架进行处理，并向监理项目部进行报验，同时要求总包单位加强质量管理，若仍私自进行施工，出现一切后果由总包单位承担，与我监理项目部无关。后续再次发现此类问题将进行双倍经济考核。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

