监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-083

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于35KV开关站工程质量事宜

通知内容：

2024年11月11日经监理人员对你单位施工的35KV开关站现场巡检发现电缆沟施工存在个别处不顺直、垂直度较差等问题。

现要求施工单位立即进行整改，待完成并报我监理项目部进行复查，加强现场质量管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日　　期：2024.11.11

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。