

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-084

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于龙家营大棚工程安全事宜

通知内容：

2024 年 11 月 11 日经监理人员对你单位施工的龙家营大棚施工现场进行巡视检查发现问题如下：

- 1、龙家营 2#地块、3#地块、4#地块灭火器配备不足，1#地块未配备灭火器。
- 2、龙家营大棚临时用电配电箱未接地线，且未粘贴每日检查记录表、责任人及联系电话。
- 3、龙家营大棚进场材料吊卸施工时，卸车司机人员未佩戴安全帽。

以上问题，要求总包单位立即整改并报我监理项目部复查。同时加强安全管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日 期：2024.11.11

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

