

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-088

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于龙家营大棚工程质量事宜

通知内容：

2024 年 11 月 21 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目龙家营大棚巡检发现存在以下问题：

- 1、立柱连接板校正过程中，出现断裂问题。
- 2、立柱焊接焊渣未清理干净，防腐不到位。
- 3、材料转运过程中，成品保护不到位。

以上问题，要求施工单位立即整改，待完成后并报我监理项目部进行复查，同时要求施工队伍加强现场质量管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2024 年 11 月 21 日

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

