

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-090

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于龙家营大棚工程管桩进场卸车野蛮施工事宜

通知内容：

2024 年 11 月 29 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目龙家营大棚巡检发现管桩进场卸车过程中，存在野蛮施工，造成部分管桩严重受损。

为保证施工质量，现要求总包单位严禁使用受损管桩材料，将受损管桩立即清出施工现场，同时要求对现场进场材料加强成品保护管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2024 年 11 月 29 日



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

