

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-096

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于 35KV 外线工程质量事宜
通知内容： 2024 年 12 月 12 日下午业主单位和监理人员巡视检查 35KV 外线施工现场时，发现存在以下问题： 1、G3 铁塔预埋螺栓未加垫片、个别螺母未紧固到位； 2、G2、G3 等铁塔个别螺母、防盗螺母未紧固到位； 3、在公路边上使用的吊车安全护栏、安全警示标牌设置不到位。 以上问题现要求你单位 2 日内整改完成，同时对其他的铁塔进行全面自检，把所有的垫片补齐，所有的螺丝紧固到位，待整改完成自检合格后报监理项目部复查。以上事宜望你单位高度重视，否则将按规定给予经济考核，一切后果你单位自负。 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师 日 期：2024.12.12 

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

