

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-104

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于马家庄大棚工程质量事宜

通知内容：

2024 年 12 月 25 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目马家庄大棚巡检发现桁架安装完成后焊接处未粉刷底漆直接粉刷面漆问题。

以上问题，要求总包单位限 2 个工作日内进行整改，待完成后上报我监理项目部进行复查。同时加强质量管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2024.12.25



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

