

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-108

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于罗家庄大棚工程质量事宜
通知内容： 2025 年 01 月 03 日监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目罗家庄大棚巡检发现 6#地块立柱顶端 C 型钢焊接存在漏焊、焊渣未清理等问题。 以上问题，要求总包单位限 2 个工作日内进行整改，待完成后上报我监理项目部进行复查。同时加强质量管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师 日 期：2025.01.03 

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

