

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-111

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于南部种植大棚工程质量事宜

通知内容：

2025 年 01 月 12 日监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目南部种植大棚巡检发现存在以下问题：

- 1、直流线穿线管及绑扎施工不符合设计图纸及规范要求。
- 2、部分大棚未按照设计图纸要求使用号码管，且未进行编号。
- 3、直流电缆敷设存在混乱，未按照图纸设计及规范要求进行绑扎固定。
- 4、逆变器接地扁钢焊接未按照图纸设计及规范要求进行施工。
- 5、个别大棚存在檩条连接件缺少螺栓，组件安装压块缺失、螺栓未紧固，组件吹落，

后立柱缺少纵向支撑、水平支撑缺少连接件等问题。

以上问题，要求总包单位尽快组织施工人员进行整改消缺，待整改完成后进行自检并上报我监理项目部进行复查。若再次发现此类问题将进行加倍考核。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2025.1.12



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。





