

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-113

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于大棚工程质量事宜

通知内容：

2025 年 02 月 17 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目巡检发现杨李青三期大棚、晓村大棚、马家庄大棚存在外线电缆保护管绑扎未使用钢扎带问题。现要求总包单位限 3 个工作日内进行整改，待完成后上报我监理项目部进行复查。同时加强质量管理，若再次发现此类问题将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师

日

期：2025 年 02 月 17 日



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



山西太原市清徐区小店
区尖草坪区40万千瓦
屋顶分布式光伏发电项
目

施工区域: 杨立青三期

施工内容: 外线施工

拍摄时间: 2025.02.17 15:39

天气: 晴 10°C

地点: 清徐县·021乡道

今日水印
相机 真实时间

防伪 PL24XN9BL93D3T