

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-114

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于龙家营大棚工程安全事宜
通知内容： 2025 年 02 月 19 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目龙家营大棚巡检发现存在以下问题： 1、电焊机接线开关未使用配电箱，直接放置在纸箱板上。 2、电焊机外壳未接地，焊接施工现场未配备灭火器。 以上问题均不符合安全用电的相关要求，存在严重的安全隐患，现要求总包单位限期 2 日内进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则将进行经济考核。 附照片
项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：_____ 日 期：2025 年 02 月 19 日

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

