

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-116

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于龙家营大棚工程质量事宜
通知内容： 2025 年 02 月 27 日经监理人员巡视检查龙家营大棚 2#地块施工现场时，发现个别支架方管纵向支撑焊接质量差、焊接处防腐涂刷不到位等质量问题，不符合相关施工质量规范要求。 针对上述问题，现要求总包单位限期 3 日内进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则将按规定给予经济考核。 附照片
项目监理部（章）： 总/专业监理工程师：孔令志 日 期：2025.02.27

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

