

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-124

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于龙家营大棚工程质量事宜

通知内容：

2025 年 03 月 11 日经监理人员巡视检查龙家营大棚 1#地块施工现场时，发现杆塔接地环网施工存在以下问题：

- 1、接地扁铁焊接存在搭接方式不符合要求、搭接面积不够、未满足最少 3 个边焊接的要求，焊接处防腐不到位等问题。
- 2、接地扁铁和角钢焊接存在搭接面积不够、防腐不到位等问题。
- 3、接地环网沟内垃圾需清理。

针对上述问题，现要求总包单位限期 2 日内进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则将按规定给予经济考核，且一切后果你单位自负！

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2025.03.11



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

